



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДПР г. Кирова, Октябрьский пр-т, 122/а, г. Киров, 610001, тел. 67-95-12 (код 8332)

(наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 692/1/1

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 183» города Кирова ИНН (4347036219), ОГРН (1034316529037); заведующему МКДОУ «Детский сад № 183» города Кирова Большаковой А.В.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Кирова по пожарному надзору А.С. Карпова от «31» октября 2019 года № 692, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
21 ноября 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час
26 ноября 2019 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час
проведена внеплановая выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кирова управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области капитаном внутренней службы Шешуковым Д.С. в отношении Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 183» города Кирова ИНН (4347036219), ОГРН (1034316529037) по адресу: г. Киров, п. Ганино, ул. Центральная, 10.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МКДОУ № 183 Большаковой Аллой Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Площадка лестницы 3-го типа ведущей со второго этажа из группы «Незабудки» находится не на уровне эвакуационного выхода (площадка лестницы находится на	ст. 89 ФЗ №123-ФЗ, п. 4.4.2 СП 1.13130.2009.	01.11.2021	

	20 см. ниже уровня эвакуационного выхода)			
2.	Перед наружной дверью, эвакуационного выхода из группы «Фиалка» расположенная на первом этаже, отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	ст. 89 ФЗ №123-ФЗ, п. 5.2.3 СП 1.13130.2009	01.11.2021	
3.	На первом этаже здания из помещений группы «Фиалка» на крыльце выхода высотой 0.7 м. от уровня тротуара отсутствует ограждение высотой не менее 0.8 м.	ст. 89 ФЗ №123-ФЗ, п. 5.2.3, п. 5.2.15 СП 1.13130.2009	01.11.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Порядок обжалования предписания

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.

В досудебном порядке настоящее предписание может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), e-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru). Жалоба может быть подана в течение 15 суток с момента вынесения настоящего предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован разделом V Приказа МЧС России от 30.11.2016 №644.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.

При этом в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ направить жалобу в Арбитражный суд можно только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ст. 219 КАС РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц, государственной пошлиной не облагаются.

Государственный инспектор
г. Кирова по пожарному надзору
(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Шешуков Д.С.
(фамилия, инициалы)



(подпись)

« 26 » ноября 20 19 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

[Handwritten Signature]
(подпись)

Заведующий секцией 183
(должность)

А.В.Толочко
(фамилия, инициалы)

« 26 » ноября 20 19 г.